

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081608500975 تاريخ الكشف : 2025/08/19
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01015128868
اسم العميل : حازم طه القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : ش الرحمة حدائق المعادي 9 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:48 AM تسجيل الخروج : 11:44 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : وجود تسريب ف الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص البنية : تم عدد 1 وجود خلل ف غلايه البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد كوع لحام ثلاث تربيع ف الخط البارد بحور البانيو
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب غلايه بييه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فواصل السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.