

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081608510143 تاريخ الكشف : 2025/08/19
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01229449319
اسم العميل : ابراهيم رشدي القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : منشية الصدر عمارة ١٠ ش الكنسية أمام محطة
منشية الصدر شقه ١٥ الدور الثامن
تسجيل الدخول : 03:43 PM تسجيل الخروج : 04:26 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم الكشف وتبين لنا وجود تسريب من ملبجة القاعدة
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الفسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
تم الاختبار ويوجد تسريب من علوية البنية
تم الاختبار ويوجد تسريب من ملبجة القاعدة
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد ٢ علوية بنية وتقليها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملبجة القاعدة وتقليها بماده سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بماده كيمافليكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.