

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081608542383 تاريخ الكشف : 2025/08/25
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01146614221
اسم العميل : حسام ابراهيم القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : جسر السويس 20 ش جامع الازهر متفرع من المحافضة : القاهرة
جمال عبد الناصر
تسجيل الدخول : 12:57 PM تسجيل الخروج : 02:04 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الفسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه عدد 2 حمام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 اعلايه بيبه ثم ثقفلها بماده السيترفيل
قاعدة التواليت : تشيك ع القاعده لأنها معلقه
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيذا بماده السيترفيل عدد 2 حمام
تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيله جيذا بماده الكيمافليكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

