

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081609033581 تاريخ الكشف : 2025/08/19
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01030076318
اسم العميل : م/عبد الله عفيفي القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : الحي العاشر كمباوند البشائر عمارة 66 الدور الثاني شقة أمام السلم
تسجيل الدخول : 05:37 PM تسجيل الخروج : 06:26 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار وعمل كشف موجات صوتية
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار وعمل كشف موجات صوتية
الكشف الحراري : تم تم عمل كشف حراري لشبكات الصرف
الموجات الصوتية : تم تم عمل كشف موجات صوتية لشبكات التغذية
فحص الأكسسوارات : تم تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار وعمل كشف حراري
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف الباتيو : تم عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم عمل كشف حراري
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار وعمل كشف حراري
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار وعمل كشف حراري
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : بحالة جيدة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : التفقيط اسفل الوش الاستانلس بمادة سينوفيل
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.