

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081609060521 تاريخ الكشف : 2025/08/18
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01208900916
اسم العميل : محمد عبد الباقي القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : العاصمة الإدارية الحي الثالث المجاوره السادس
75 عمارة
تسجيل الدخول : 11:24 AM تسجيل الخروج : 12:34 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود خلل
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود خلل

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
تركيب بنية شاور 10×10 وتثبيتها بالسيوفيل
تركيب علوية (2) بنية وتثبيتها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده الكيما فليكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.