

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081609233079 تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01224922889
اسم العميل : سامح احمد القانم بالمعايينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الخامس دار مصر الاندلس عماره 56 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:50 PM تسجيل الخروج : 02:56 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الكشف وتبين وجود تسريب في صرف حوض الوش في القايم
الموجات الصوتية : تم
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب من قايم صرف حوض الوش وتم الكشف عنه وتبين وجود تسريب من سوسته صرف القاعده ووجود تسريب من طابق بانيو القدم وجود خلل نسبي من اعلاه البنية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تغيير طابق بانيو القدم + اصلاح الجزء التالف في صرف حوض الوش الذي تم الكشف عنه مقاس بوصه ونص
اجراءات البنية : تركيب اعلاه بنيه والتقفيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير سوسته صرف القاعده والتقفيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : حقن اي فراغات موجوده في الارضيات بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : حقن اي فراغات موجوده في البانيو بماده عازله

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.