

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081609313493 تاريخ الكشف : 2025/08/19
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01100601550
اسم العميل : مني رفعت القانم بالمعايينة : اسلام رشاد
العنوان : امتداد الطريق الابيض ش مدسه الشروق المحافظة : الجيزة
المعتمديه ارض اللواء برج الهدي الدور العاشر
تسجيل الدخول : 11:35 AM تسجيل الخروج : 01:03 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الفسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : فك وتركيب جميع الاكسسوارات للحمام والمطبخ والتقليل بطريقة صحيحة
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علوية بنية وتفتيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة الغزل : تفريغ وحقق فراغات الشاور بماده كيمافيليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.