

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081612180021 تاريخ الكشف : 2025/08/19
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01050155490
اسم العميل : محمد عاطف القانم بالمعايينة : اسلام قاسم
العنوان : شارع النصر خلف ابو مازن المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:35 PM تسجيل الخروج : 01:48 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولايوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولايوجد اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم تشيك ع بعض الاكسوار
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2 وجود خلل ف غلايه البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 وجود خلل ملحه القاعده
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير محبس السخان الخط الساخن
تغيير محبس بحور كرسي القاعده مكتب المدير
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد 4 غلايه بنيه لعدد 2 حمام وتقفيل جيذا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملحه قاعده لعدد 2 حمام
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك لعدد 2 حمام
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.