



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/08/24	رقم المعاينة :	2025081701271630
رقم التليفون :	01223466012	اليوم :	الأحد
القائم بالمعاينة :	عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب	اسم العميل :	احمد حافظ
المحافظة :	الجيزة	العنوان :	كباوند سوديك بيفولي هيلز مجمع عمار 39 ز عماره
تسجيل الخروج :	12:25 PM	تسجيل الدخول :	11:19 AM
الاجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	2

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
عدد	2
تم الاختبار على قرة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب	
اختبار ضغط المياه البارد :	تم
عدد	2
تم الاختبار على قرة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب	
اختبار ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب	
الموجات الصوتية :	تم
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب	
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

اختبار صرف حوض الوش :	تم
صرف الغسالة :	
صرف البانيو :	تم
صرف حوض المطبخ :	
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التوايليت :	تم
فحص خط التكيف :	
نتيجة الاختبارات :	بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات البيبة :	التفقيل الجيد اسفل الاوشاش الاستالس بماده السيتو فيل لعدد 2 بببه
قاعدة التوايليت :	لا يوجد
اجراءات الارضيات :	لا يوجد
مجموعة العزل :	يسخنن تفريغ وحقن فراغات الشاور جيدا بماده الكيمافليكس لعدم عمل منه اي مشكل فيما بعد

السياسات والمسؤوليات



- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- 4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.