

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081701291961 تاريخ الكشف : 2025/08/20
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01555651181
اسم العميل : م/ اسامه موسى القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : بنفسج 10 التجمع الاول 168 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:56 PM تسجيل الخروج : 02:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل حمام الماستر
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل حمام الماستر
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقيلها جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل بعض فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.