

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081701454074 تاريخ الكشف : 2025/08/20
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01064789738
اسم العميل : احمد شنان القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : التجمع الخامس كمباوند ستون ريزيدنس المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:11 AM تسجيل الخروج : 12:35 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم وتبين وجود تسريب من كوع ب سن بجانب القاعده مقفول عليه ب السيراميك
عدد 1
عدد 1
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : عدد 0
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه
عدد 1
عدد 0
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تركيب محبس زاويه للكوع ب سن
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.