

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081704352073 تاريخ الكشف : 2025/08/20
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01001581767
اسم العميل : عزت عبده القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : ش محمد ابراهيم من ش جسر السويس 90 المحافظة : القاهرة
بجوار ش جمال عبد الناصر
تسجيل الدخول : 07:19 PM تسجيل الخروج :
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب من جلبة تطويل محبس البارد اسفل السخان

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من اسفل الوش الاستانلس للبيبة للحمام المكتب بجوار السلم
وجود فراغات ف فاصل البانيو المباني
وجود فراغات ف غرفة التفتيش أمام العمارة
وجود فراغات في الأرضية أمام باب العمارة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.