

#### بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081704484549 تاريخ الكشف : 2025/08/25  
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01067441649  
اسم العميل : الحاج حمدي عليوه القانم بالمعايينة : اسلام قاسم  
العنوان : ش ابراهيم مديولي متفرع من عزت باشا عين 6 المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 10:54 AM تسجيل الخروج : 12:15 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : وجود تسريب ف الخط البارد كوع لحام ماسوره نص بوصه

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد  
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد  
صرف البانيو : عدد لم يتم  
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم  
فحص البنية : عدد 1 وجود البنية ظهر  
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 لا يوجد  
فحص خط التكيف : عدد  
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف ف كوع لحام الخط البارد ماسوره ثلاث تربع  
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : إحلال وتجديد البنية من ظهر الي بلاستيك  
قاعدة التواليت : لا يوجد  
اجراءات الارضيات : لا يوجد  
مجموعة الغزل :

#### السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معايينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معايينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.