

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081704561072 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01111381155
اسم العميل : اسلام فريد احمد القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : 11ش النور بجانب سمارت جيم خلف فلوريدا المحافظة : القاهرة
مول عماره 11
تسجيل الدخول : 03:06 PM تسجيل الخروج : 03:56 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم..لا يوجد
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكه التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار وتبين وجود تسريب في الخط الساخن مشترك بين الحمام والمطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار
صرف الغسالة : تم عدد 1
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 0
لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1
لا يوجد
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
قاعده مغلقه
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط الساخن المشترك بين المطبخ والحمام
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.