

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081706064359 تاريخ الكشف : 2025/08/25
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01208844756
اسم العميل : محمد محمد حسن الوزان القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : شارع عبد المنعم عماره - برج زمزم (13 الدور السابع) المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 06:38 PM تسجيل الخروج : 08:16 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود خلل من طبه اختبار في الخط البارد
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار وتبين وجود خلل
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولم يتبين اي تسريب
تم الكشف وتبين وجود تسريب من طبه اختبار في الخط البارد
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم احلال وتركيب طبه الاختبار التي بها خلل
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.