

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081706321142 تاريخ الكشف : 2025/08/17
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01018987711
اسم العميل : اميره حبيب القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : البنفسج التجمع الاول المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 07:59 PM تسجيل الخروج : 08:18 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب من الخط البارد بجانب حلق الباب الداخلي للحمام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم
صرف البانيو : تم عدد 1 تم
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 1 تم وتبين عدم وجود علية بنية
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تم
فحص خط التكيف : عدد 0

نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وإصلاح الجزء التالف من الخط البارد
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 علية بنية وتقليمهم جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.