

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081707034296 تاريخ الكشف : 2025/08/19
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01123460824
اسم العميل : احمد ابراهيم محمد القانم بالمعايينة : محمد ابو العنين
العنوان : الغربية المحلة الكبرى. عزبه خضر ش اليمامي المحافظة : الغربية
تسجيل الدخول : 07:44 PM تسجيل الخروج : 09:05 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونة للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب من جميع الاكسسوارات من محابس زاويه وعدد 3 سنترك خلاط داخل الحائط

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين تسريب من عدد 2 بلاعه لعدم تركيب علايه ووجود فراغات في الارضيات تؤدي الي تسريب عند استخدام الدش واثاء التنظيف

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : تغيير الاكسسوار بالكامل الخاص بالحمام من جلب نصxنص وسنترك خلاطات ومحابس زاويه
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايات لعدد 2 بلاعه وتقليلهم جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تقليل فراغات الارضيات بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.