

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081709320145 تاريخ الكشف : 2025/08/20
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01023001443
اسم العميل : مؤمن احمد القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : السادس من اكتوبر بلوك 31 عمارة 10 الدور الجيزة
تسجيل الدخول : 01:53 PM تسجيل الخروج : 03:16 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة لحمام الماستر

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة لحمام الماستر

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد

اجراءات الارضيات : تقرير وحقق فراغات السيراميك بماده سيتوفيل

مجموعة العزل : تقرير وحقق فراغات جسم البانيو بماده كيمافيليكس

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.