

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081710041138	تاريخ الكشف : 2025/08/20
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01080730403
اسم العميل : احمد كمال عطوه	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : عمارة 3 أ	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:09 PM	تسجيل الخروج : 03:32 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		
فحص الأكسسوارات : تم		
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين لنا وجود خلل في علويه الببيه
فحص الببيه : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين لنا وجود خلل في ملبجه قاعدة التواليت
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	تركيب علوية ببيه وتفتيلها بماده السيوفيل
اجراءات الأكسسوارات :	احلال وتجديد ملبجه قاعدة التواليت
اجراءات الصرف :	وتفتيل القاعده بماده (السيوفيل)
اجراءات الببيه :	تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده (السيوفيل)
قاعدة التواليت :	تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده (الكيمافليكس)
اجراءات الارضيات :	
مجموعة العزل :	

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

