

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081801415133 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01200577076
اسم العميل : جون سليم عبد المسيح القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ش صالح ندي المعصره المحطة 10 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:50 AM تسجيل الخروج : 01:54 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة لحمام الطرقة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد علية بنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة لحمام الطرقة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 علية بنية وتقليها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بماده كيمافيليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

