

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081801495994 تاريخ الكشف : 2025/08/23  
اليوم : السبت رقم التليفون : 01000519087  
اسم العميل : طارق سراج القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف  
العنوان : كمبروند المروج امام مول العرب محور جمال المحافظة : الجيزة  
تسجيل الدخول : 10:53 AM تسجيل الخروج : 01:12 PM  
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :  
عدد : ضغط المياه البارد :  
عدد : ضغط المياه الساخن :  
الكشف الحراري :  
الموجات الصوتية :  
فحص الأكسسوارات :  
نتيجة الملاحظات :

### اختبارات شبكة الصرف

عدد : صرف حوض الوش :  
عدد : صرف الغسالة :  
عدد : صرف الباتيو :  
عدد : صرف حوض المطبخ :  
عدد : فحص البنية :  
عدد : فحص قاعدة التواليت :  
عدد : فحص خط التكيف : تم  
تم الفحص والكشف علي 2 صرف تكيف مشتركين وتبين لنا تسريب في خط التكيف في الأوضه بجانب الحمام

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي صرف التكيف وتبين لنا كسر في خط صرف للتكيف

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :  
اجراءات الأكسسوارات :  
اجراءات الصرف : احلال وتجديد الجزء التالف من الخط التكيف  
اجراءات البنية :  
قاعدة التواليت :  
اجراءات الارضيات :  
مجموعة العزل :

### السياسات والمسؤوليات



1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.