

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081803054552 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01227449246
اسم العميل : م/ محمد ثابت القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : ش سعيد زكريا حي السفارات 19 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:11 PM تسجيل الخروج : 02:12 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار والكشف على شبكات التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار على شبكة التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب داخل
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار ولا يوجد
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار ولا والكشف على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
لم يتم..صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1
يوجد خلل في جسم البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
يوجد خلل في منبجه القاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 1
لم يتم..لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : يفضل تجديد الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجه القاعده
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفريغ بعض فواصل الأرضيات بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معايينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معايينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.