

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081803185617	تاريخ الكشف : 2025/08/20
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01211364771
اسم العميل : بهاء الدين محمد	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ميت غمر	المحافظة : الدقهلية
تسجيل الدخول : 04:00 PM	تسجيل الخروج : 04:56 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن وبارد		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد : 0	لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 0	لا يوجد
فحص البنية : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود تسريب في منبجه القاعده
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود خلل في منبجه القاعده تبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	تربن لنا وجود خلل في غرفه التفتيش تؤدي إلى تسريب نسبي مع الاستخدام
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد	تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيوفيل
اجراءات الصرف : لا يوجد	إحلال وتجديد منبجه القاعده وتقفلها جيدا بماده السيوفيل تركيب جلبه اصلاح 4بوصه طنويله لي صرف القاعده
اجراءات البنية : لا يوجد	حقن الجريليا وتقفلها جيدا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد	مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.