

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081809404017 تاريخ الكشف : 2025/08/24
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01116999821
اسم العميل : ايانوب صبري عطيه القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : شبرا مصر المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:55 PM تسجيل الخروج : 04:11 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار بوجود خلل في بعض الأكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار تبين وجود تسريب من جلبه تطويل بجانب القاعده في وتم حل المشكله

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف خارجي
تم الاختبار يوجد خلل في خارجه البنيه
يوجد خلل في منبجه القاعده في
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات وتبين وجود تسريب خارجي من خارجه البنيه لانه زهر في بلاستيك

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد الأكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : تغيير خارجه البنيه من زهر الي بلاستيك
اجراءات البنية : تغيير الصرف الخارجي لها
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجه القاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.