

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025081811164086	تاريخ الكشف :	2025/08/19
اليوم :	الثلاثاء	رقم التليفون :	01551326293
اسم العميل :	فايز احمد ابو عصام	القائم بالمعاينة :	محمد صابر
العنوان :	مجموعه 105 عماره 19	المحافظة :	القاهرة
تسجيل الدخول :	01:36 PM	تسجيل الخروج :	02:22 PM
عدد الوحدات :	1	الاجراء التالي :	—

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1
الكشف الحراري : تم	
الموجات الصوتية : تم	
فحص الاكسسوارات : تم	تشيك علي لاكسسوارات
نتيجة الملاحظات :	تم الفحص والاختبار علي شبكة التغذية علي قوة ضغط 10 باور ولم يتبين لنا تسريب

اختبارات شبكة الصرف

عدد	1	تم الفحص والاختبار ولم يتبين لنا تسريب	صرف حوض الوش : تم
عدد			صرف الغسالة :
عدد	1	تم الفحص والاختبار ولم يتبين لنا تسريب	صرف البانيو : تم
عدد			صرف حوض المطبخ :
عدد	1	تم الفحص والاختبار وتبين لنا خلل في علاه البنيه	فحص البنية : تم
عدد	1	بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود خلل في نتيجة القعه	فحص قاعدة التواليت : تم
عدد			فحص خط التكيف :
نتيجة الاختبارات : تم الفحص والاختبار على شبكه الصرف ولم يتبين لنا تسريب تقفيل البنيو با مادة بلكيما فليكس			

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الاكسسوارات :
- اجراءات الصرف :
- اجراءات البيبة : علاه البيبه وتثقيب جيدا بماده سيتوفيل
- قاعدة التواليت : تغير منجيه القعده
- اجراءات الارضيات :
- مجموعة العزل : تفريغ وحقن البانايو بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.