

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081812203493	تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01116065064
اسم العميل : علاء ابراهيم	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : مجموعة 101	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:35 AM	تسجيل الخروج : 01:13 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم
فحص الأكسسوارات : تم	عدد 1	تم
نتيجة الملاحظات :		بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف الفسالة : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الكشف وتبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تركيب جلبه اصلاح 4 بوصة طنويله لي صرف القاعده
فحص خط التكيف : لا يوجد	عدد 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات :		بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه حمام الرئيسي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الصرف : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه وتفتيلها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الارضيات : تفريغ فراغات السيراميك أسفل البانيو الشاسيه فقط و تفتيلها بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ فراغات البانيو وحقنها بمادة كيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

