

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081901051641	تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01129600097
اسم العميل : محمد عبد الفتاح	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الخامس الشرق للتامين 52 شقه 1 بجوار نادي الزهور	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:29 PM	تسجيل الخروج : 04:30 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		تم الكشف وتبين وجود تسريب في الخط الساخن وتم تحديد موقعه
فحص الأكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن عباره عن ماسوره داخل الحائط غير مطببه		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في الخط الساخن الذي تم الكشف عنه
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.