

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081902380431 تاريخ الكشف : 2025/08/24
 اليوم : الأحد رقم التليفون : 01555460504
 اسم العميل : محمد عماد عبد اللطيف القانم بالمعايينة : محمد كارم
 العنوان : ش عبد الحميد الديب الخلفاوي الساحل 54 المحافظة : القاهرة
 تسجيل الدخول : 06:34 PM تسجيل الخروج : 08:57 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد وتبين وجود تسريب
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
 الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
 الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
 فحص الأكسسورات : تم تم الاختبار
 نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار وتبين وجود تسريب في الخط البارد خلف البانيو نص بوصه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
 صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد صرف خارجي
 صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ويوجد مشكله في وش طابق البانيو وكسر في جسم البانيو
 صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 صرف خارجي لم يتم
 فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار...لا يوجد
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد خلل في منيجه القاعده لأنها بلاستيك في زهر
 فحص خط التكيف : تم عدد لا يوجد
 نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات ا

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط البارد نص بوصه
 اجراءات الأكسسورات : لا يوجد
 اجراءات الصرف : لا يوجد
 اجراءات البنية : لا يوجد
 قاعدة التواليت : تغيير الصرف من زهر الي بلاستيك
 اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل
 مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.