

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081902402432 تاريخ الكشف : 2025/08/24
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01018076330
اسم العميل : اسماعيل اسماعيل محمد احمد القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : لافيدا البستان التوسعات الشرقيه المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:32 PM تسجيل الخروج : 03:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد في الوصله بين الحمام والمطبخ في الارض
شرح في مشترك لحام مقاس ثلث اربع وتم الكشف عنه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : عدد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف الذي تم الكشف عنه
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.