

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081909322995 تاريخ الكشف : 2025/08/19
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01001852982
اسم العميل : ابراهيم طلعت سرور القانم بالمعايينة : محمد ابو العنين
العنوان : الغربية بسيون بجوار قسم الشرطة الدور الاول المحافظة : الغربية
تسجيل الدخول : 04:05 PM تسجيل الخروج : 06:19 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين تسريب من الخط البارد ثقب في ماسورة ولم يتبين اي تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 2
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين لنا اي تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء المتسبب في التسريب في الخط البارد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اي اجراء
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.