

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081909485052 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01287000410
اسم العميل : مهندس محمد عبد العزيز القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : ش الخليل خلف مسد الشيخ غراب 44 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 08:44 PM تسجيل الخروج : 09:37 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
عدد : ضغط المياه البارد :
عدد : ضغط المياه الساخن :
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم اختبار التغذية لأنها حديد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف : احلال الكوع ال90لحوض الوش الي كوع 45
احلال وتجديد التطويله الخارجيه لصرف الغساله
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه وتقيلها بماده (السيتوفيل)
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده (الكيمافليكس)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.