

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081910021563 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01067814887
اسم العميل : محمد عبد الله نوفل القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : امتداد رمسيس 2 عماره 184 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:27 AM تسجيل الخروج : 12:56 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد لعدد 1 حمام وتبين خطوط التغذية حديد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن 1 حمام وتبين خطوط التغذية حديد
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم تبين وجود خلل في جميع الأكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية للحمام العلوي ولا يوجد مشاكل الخط ظاهر.. وتم الاختبار علي الحمام السفلي وتبين خلل في المواسير الحديد المدفونه ع قوه ضغط (5بار)

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم الاختبار.. تبين وجود خلل في الحمام السفلي
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار
صرف البانيو : تم عدد 2 تم الاختبار
صرف حوض المطبخ : تم عدد 2 صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 2 تبين وجود خلل في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تم الاختبار
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه وتبين وجود خلل في حوض الوش الخاص بالحمام السفلي لانه زهر

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد شبكات التغذية من حديد الي بلاستيك
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الأكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : إحلال الشبكات من زهر الي بلاستيك
اجراءات البنية : إحلال وتجديد جسم البنيه ل2 حمام
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل
مجموعة الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.