

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081910080280 تاريخ الكشف : 2025/08/24
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01003374657
اسم العميل : عبد الرحمن مصطفى القانم بالمعايينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : عرب المعادى - 20 ش الازهار متفرع من نور المحافضة : القاهرة
الدين - بجوار المحكمة و الشهر العقارى
تسجيل الدخول : 03:19 PM تسجيل الخروج : 05:35 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود خلل
تم الفحص وتبين لنا خلل في جلبه بجانب قاعدة التواليت
وتبين لنا خلل في سنترك السخن لخلط الدش
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود خلل

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص الببية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
لم يتم الفحص لانها ظهر

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد الطبه النيكل بجانب قاعدة التواليت
اجراءات الصرف :
اجراءات الببية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.