

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025081910195147 تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01143688796
اسم العميل : شيماء عبد المنعم محمد القانم بالمعايينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : محطة التعاون - شارع الامراء - برج الصفوة المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:57 PM تسجيل الخروج : 06:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص ويتطلب التشيك علي الاكسسوارات
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب ولكن تبين لنا وجود تسريب في وش طابق البانيو

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد وصلتين السخان 40
اجراءات الصرف : احلال وتجديد وش طابق البانيو
اجراءات البنية : تقفيل البنية بماده (السيوفيل)
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده (الكيمافليكس)
تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بماده (السيوفيل)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

