

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081911070620	تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01113285504
اسم العميل : سيف	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : حدائق أكتوبر	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:33 PM	تسجيل الخروج : 03:59 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	
ضغط المياه البارد :	عدد
ضغط المياه الساخن :	عدد
الكشف الحراري :	
الموجات الصوتية :	
فحص الأكسسوارات :	
نتيجة الملاحظات :	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	عدد
صرف الغسالة :	عدد
صرف الباتيو :	عدد
صرف حوض المطبخ :	عدد
فحص البنية :	عدد
فحص قاعدة التواليت :	عدد
فحص خط التكيف :	عدد

نتيجة الاختبارات : تم اختبار خط صرف مقاس 4 بوصة و تبين وجود تسريب في جلترا ب مدفون

الاجراءات المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الأكسسوارات :
- اجراءات الصرف : تركيب علوية جليتراب
- اجراءات البنية :
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات :
- مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.