

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082002314360 تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01023786866
اسم العميل : سيف الدين محمد عبدالفتاح القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الجيزة فيصل منشأة البكري ش كامل يوسف الجيزة : المحافظة : الجيزة الدور 2 شقه 5
تسجيل الدخول : 01:14 PM تسجيل الخروج : 02:07 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : لم يتم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : لم يتم تركيب الاكسسوار لان الوحدة تحت التشطيب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : لا يوجد
فحص خط التكيف : لا يوجد

نتيجة الاختبارات : لا يوجد تسريب من الشبكات ولاكن لم يتم تركيب عالياه ووش بيبه لذلك تؤدي الي تسريب عند استخدام العمال المياة علي الارضيه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : تشطيب الاكسسوارات
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب عالياه وتركيب الوش الاستالس وتقفيلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلکس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.