

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082002451415 تاريخ الكشف : 2025/08/25
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01025911689
اسم العميل : محمود حسني الدسوقي القانم بالمعايينة : محمد ابو العنين
العنوان : الحى الثامن - المجاورة الثانية - عمارة 225 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:22 PM تسجيل الخروج : 03:29 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

عدد	1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	عمل كشف أشعاع تحت الحمراء للشبكات
عدد	1	عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
عدد	1	فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : لا يوجد
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الفحص والاختبار علي الشبكات بالكامل وتبين ان العميل معالج بشكل خاطي وبماده الاسمنت الابيض

عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	لا يوجد
عدد	1	تم فحص البنية و العالاه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم فحص كرسي التواليت وتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : تركيب جلبه 4 بوصه وتغيير سوسته التواليت وطقم المسمار
اجراءات الارضيات : cmB حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلكس من
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.