

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082004042246 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01001665863
اسم العميل : حسن عبد السلام مصطفى القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : شارع بيومي نهاية شارع فيصل - ناصبة 2 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 11:24 AM تسجيل الخروج : 12:54 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب ولكن تبين وجود خلل في مجموعه صرف حوض الوش للحمام الكبير

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهاالك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد3علايه بنيه
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيجه2قاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.