

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082004472978 تاريخ الكشف : 2025/08/24  
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01125215184  
اسم العميل : عبد الله منير القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف  
العنوان : الهضبة الوسطي الحي الثالث عماره رويال المحافضة : القاهرة  
بجوار نادي ايزي سبورت  
تسجيل الدخول : 10:54 AM تسجيل الخروج : 11:45 AM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم  
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم  
الكشف الحراري :  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب ولكن تبين لنا وجود خلل في محبس صندوق الدفن ومما يؤدي الي تسريب

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم  
عدد 1  
صرف الغسالة :  
عدد  
صرف البانيو :  
عدد  
صرف حوض المطبخ :  
عدد  
فحص البنية : تم  
عدد 1  
فحص قاعدة التواليت :  
عدد  
فحص خط التكيف :  
عدد  
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :  
اجراءات الاكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية :  
قاعدة التواليت :  
اجراءات الارضيات :  
مجموعة العزل :

#### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.