

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082004575448 تاريخ الكشف : 2025/08/27
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01094055048
اسم العميل : محمد عبد الستار القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : دماص المحافظة : الدقهلية
تسجيل الدخول : 09:45 PM تسجيل الخروج : 11:38 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	ضغط المياه البارد :
عدد	ضغط المياه الساخن :
	الكشف الحراري :
	الموجات الصوتية :
	فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم الكشف ع التغذية لأن الكشف ع الصرف فقط

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب	صرف حوض الوش : تم
عدد 0	لا يوجد	صرف الغسالة :
عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب	صرف البانيو : تم
عدد 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب	صرف حوض المطبخ : تم
عدد 3	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في خارجه البنية	فحص البنية : تم
عدد 1	تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود تسريب في منبجه القاعده	فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 0	لا يوجد	فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في خارجه البنية وتبين لنا وجود تسريب في منبجه القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتم الكشف
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في خارجه البنية وتبين لنا وجود خلل في البنية لأنها بدون علايه
قاعدة التواليت : تبين لنا وجود تسريب في منبجه القاعده تركيب جلبه اصلاح 4بوصه طنويله لي صرف القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيذا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.