

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082006131971 تاريخ الكشف : 2025/08/24
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01123015723
اسم العميل : مهندس عبد الغني القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : وادي النيل متفرع من ميدان مصطفى محمود 1 المحافظة : الجيزة
ش جامعة الدول تسجيل الدخول : 04:32 PM تسجيل الخروج : 06:01 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
عدد 0 لا يوجد
ضغط المياه البارد : تم
عدد 0 لا يوجد
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية على خط التغذية البارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية على خط التغذية البارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 5 تم الاختبار وتبين وجود تسريب
صرف الغسالة : تم
عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم
عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم
عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : تم
عدد 2 يوجد خلل في جسم البنية
فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 3 قاعده معلقه
فحص خط التكيف : تم
عدد 1 تم الاختبار وتبين وجود تسريب مشترك مع كوع صرف حوض وش
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه وتبين وجود تسريب في صرف مشترك مع 2 حوض وش
الخاص بحمام الحريم ابوضه ابيض

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء التالف من الصرف الخارجي للتكيف وحوض الوش
اجراءات البنية : تركيب عدد 2علايه بنيه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.