

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082006371242 تاريخ الكشف : 2025/08/24
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01091885554
اسم العميل : م/ اشرف عطيه القانم بالمعايينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : كورنيش المعادي برج الماسه امام بوخارست المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:42 PM تسجيل الخروج : 02:58 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود خلل
فحص الأكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 2
تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
تم الفحص وتبين لنا وجود خلل في جسم البنية بحمام الضيوف
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف : احلال وتجديد الكوع لخرجه البنية من الخارج لكوع بباب 3 بوضه
اجراءات البنية : احلال وتجديد البنية لحمام الضيوف
واحلال الطيه من ولد الصرف فيببه لصرف الشاور القديم بحمام الضيوف لان التكيف مشترك
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات الشاور بماده الكيما فليكس وتقفيل الجالريا لعدد 2 حمام
وتقفيل حولين ولد الشاور القديم باسفل حوض الوش بحمام الضيوف بماده السيتوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.