

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082006390633	تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت	رقم التليفون : 01070060076
اسم العميل : عادل عوض	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : ش يوسف كرم ش شبرا 14	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول :	تسجيل الخروج : 05:20 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري :		
الموجات الصوتية : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات :		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة :	عدد	
صرف الباتيو :	عدد	
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين وجود خلل من علية البنية
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص خط التكيف :	عدد	
نتيجة الاختبارات :		بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علية بنية والتفيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.