

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082012415270 تاريخ الكشف : 2025/08/24
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01093900676
اسم العميل : عمرو الضويني القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : برج الاحرار - شارع التأمين و 3 رئيسي - أمام مدرسة جواد حسني الدور الخامس
تسجيل الدخول : 01:59 PM تسجيل الخروج : 03:25 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد تسريب من جسم البنية (زهر)
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب من خرقة القاعدة (زهر)
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب من خرقة القاعدة + البنية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : إحلال وتجديد البنية من زهر الي بلاستيك
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد خرقة القاعدة من زهر الي بلاستيك
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بماده كيمافيليكس ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.