

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082104303043 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01143098880
اسم العميل : خالد مرسي القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : رضا العمدة مدينة الأمل امبابه المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:21 PM تسجيل الخروج : 05:00 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

ضغط المياه البارد :

تم ضغط المياه الساخن :

الكشف الحراري :

الموجات الصوتية :

فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : تم الاختبار على شبكة التغذية المنفصلة ساخن-بارد على قوه ضغط 10بار وتبين وجود تسريب من عدد 2 سنترك خلاط مطبخ و حمام للخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :

صرف الغسالة :

صرف البانيو :

صرف حوض المطبخ :

فحص البنية :

فحص قاعدة التواليت :

فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :

اجراءات الأكسسوارات :

اجراءات الصرف :

اجراءات البنية :

قاعدة التواليت :

اجراءات الارضيات :

مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.