

بيانات العميل

رقم المعايمة : 2025082106110164	تاريخ الكشف : 2025/08/25
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01158622517
اسم العميل : محمد عبد المنعم	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : ارض اللواء	المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:37 PM	تسجيل الخروج : 05:37 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص الاكسسوارات : تم		تم الفحص وتبين لنا وجود تسريب في الطبه البلاستيك باسفل الحوض
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين لنا وجود تسريب في اعلاه البيبه
فحص البيبه : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين لنا وجود خلل في ملججه قاعدة التواليت
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	
اجراءات الاكسسوارات :	التشيك علي جميع الاكسسوارات بجلب التطويل
اجراءات الصرف :	
اجراءات البيبه :	تركيب 2 اعلاه بيبه
قاعدة التواليت :	احلال وتجديد ملججه قاعدة التواليت
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده (السيوفيل) تفريغ وحقق فراغات البانيو بماده (الكيمافليكس)
مجموعة العزل :	

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

