

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082106300330 تاريخ الكشف : 2025/08/25
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01080801777
اسم العميل : اسامه الكردي القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : الشطر الـ 13 زهراء المعادي الدور العاشر المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:45 AM تسجيل الخروج : 11:57 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد : 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد : 1 ضغط المياه الساخن : تم
تم الكشف ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم
عدد : 1 الموجات الصوتية : تم
عدد : 1 فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة لحمام الطرقة الكبير

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد : 1 صرف الغسالة : تم
عدد : 1 صرف البانيو : تم
عدد : 1 صرف حوض المطبخ : تم
عدد : 1 فحص البنية : تم
عدد : 1 فحص قاعدة التواليت : تم
عدد : 1 فحص خط التكيف : تم
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
لا يوجد علية بنية
لم يتم تركيب القاعدة
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة لحمام الطرقة الكبير

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علية بنية وتفتيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بماده كيمافيليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.