

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082106431179 تاريخ الكشف : 2025/08/23
اليوم : السبت رقم التليفون : 01000229444
اسم العميل : محمود الباز محمد القانم بالمعايينة : اسلام قاسم
العنوان : اخر ش الانتاج بجوار كوبري السحار المحافظة : الشرقية
تسجيل الدخول : 12:36 PM تسجيل الخروج : 01:44 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم وجود خلل ف بعض الاكسوار
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير جميع جلب التطويل واشبك ع جميع الاكسوار
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تقفيل وش البنيه وتركيب بببه شاور
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملبجه القاعده وتقفيل جبدا بماده سيتوفيل
إحلال وتجديد طقم مسمار القاعده جانبي
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.