

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082106574718 تاريخ الكشف : 2025/08/25
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01021818489
اسم العميل : ابراهيم السيد القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : الكيان العسكري حي النرجس عماره 230 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:19 PM تسجيل الخروج : 06:56 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف البانيو : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 1 تم وتبين عدم وجود علايه بيبه
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين لنا وجود تسريب من خارجه البنيه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف : اصلاح وتجديد خارجه البنيه
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتفتيلها جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.