

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082111315388 تاريخ الكشف : 2025/08/25
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01061515081
اسم العميل : كرم محمد القانم بالمعاينة : محمد كرم
العنوان : 49 شركة المغربل ش انور المفتي امام البنك الاهلي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:41 PM تسجيل الخروج : 08:33 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 4
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
لا يوجد
لا يوجد
صرف خارجي
تم الاختبار ولا يوجد
تبين وجود خلل في 1 منيحه القاعده
لم يتم
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه وتبين وجود خلل في منيحه القاعده للحمام الكبير وتسريب في خارجه تجميع صرف 4بوصه خارجي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد خارجه الصرف 4بوصه
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد عدد 1 منيحه قاعده للحمام الكبير
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.